

2020年12月吉日

取引先各位

エスケイシリンダー株式会社
営業本部

ハマイ製マルチバルブ 調整器取付注意対象製品

500K縦型

		合格証年月
BCA-419-72F(初期型)	20東10519 ~ 27東13087	平成20-10~平成28-03
BCA-425-72F(暫定型)	27東13230 ~ 29東13701	平成28-03~平成30-04

300K縦型

		合格証年月
BCA-411-72F(初期型)	19東11921 ~ 25東12533	平成20-04~平成26-02
BCA-419-72F(初期型)	25東12654 ~ 27東13187	平成26-02~平成28-04
BCA-425-72F(暫定型)	27東13188 ~ 29東13382 30東10107 ~ 30東10116 30東10533 ~ 30東10537	平成28-04~平成30-04 平成30-08 平成30-09

300K横型

		合格証年月
BCA-213-72F(初期型)	20東10313 ~ 25東11336	平成20-09~平成25-10
BCA-215-72F(初期型)	25東12796 ~ 29東12380	平成26-03~平成30-02

※ 初期型、暫定型について、ガス取出し部に調整器等の配管作業を行う際は、供回りで
エンドキャップが緩まないようにモンキレンチ、スパナ等でしっかり固定してください。

以上